

- สบ
 ก.คส.
 ก.ช.ง
(ลงชื่อ) 17



เทศบาลตำบลสันป่า
ตำบลสันป่า
เลขที่รับ..... ๑๕๒๓
วันที่รับ..... ๒๕๖๓ ๒๖
เวลา..... ๑๖:๓๐
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
191 หมู่ 8 ตำบลคอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5311-2188-90 โทรสาร 0-5311-2088
<https://rmsc1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4024/49

รายงานผลการทดสอบ
เลขที่รายงาน R67051300358
หน้า 1 ของ 3 หน้า

หนังสือนำส่งที่ ชม 60605/1371
ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่า
ลงวันที่ 04/04/2567
ที่อยู่ 200 หมู่ 3
วันที่รับตัวอย่าง 04/04/2567
ตำบลสันป่า อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

หมายเลขตัวอย่าง 67040913001
วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำอุปโภค
ปริมาณที่รับ 5 ขวด ขวดละ 1 หน่วย

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา หมู่ 9 บ้านดงเหนือ ต.สันป่า อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสีและตะกอน

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.9	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	6.5-8.5
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	166	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 1000
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณ เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	105.9	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 300
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.05
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.5

ผู้ทดสอบ นางสาวเบญจภรณ์ ปาวิณ
นายภัทรพงศ์ จิระดำเกิง
ผู้ตรวจสอบ นางพัชรีดา พิชัย
วันที่ทดสอบ 05/04/2567
วันที่ออกรายงาน 13/05/2567
(นางสาวนิตยา เพ็ชรทรัพย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
191 หมู่ 8 ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5311-2188-90 โทรสาร 0-5311-2088
<https://rmsc1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4024/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67051300358

หน้า 2 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.3
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 5.0
ทองแดง (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 1.0
แคดเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.005
สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.05
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.14	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 1.0
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	8.4	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 10

ผู้ทดสอบ นางสาวเบญจภรณ์ ปาวัน
นายภัทรพงศ์ จิระดำเกิง
ผู้ตรวจสอบ นางพัชริดา พิชัย
วันที่ทดสอบ 05/04/2567
วันที่ออกรายงาน 13/05/2567

(นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
191 หมู่ 8 ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5311-2188-90 โทรสาร 0-5311-2088
<https://rmsc1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4024/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67051300358

หน้า 3 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ซัลเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	10.0	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 400
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	ไม่เกิน 10
Fecal coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	0	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	0

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - ใช้เกณฑ์คุณภาพน้ำในชนบทสำหรับบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ตุ่มน้ำ ถังน้ำฝน และประปาขนาดเล็ก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2531 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2531
 - สถานที่ผลิต ไม่ระบุ
 - สถานที่เก็บตัวอย่าง น้ำประปาหมู่ 9 บ้านดงเหนือ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 - ฉลาก ไม่ระบุ

ผู้ทดสอบ นางสาวเบญจภรณ์ ปาวัน
นายภัทรพงศ์ จิระดำเกิง
ผู้ตรวจสอบ นางพัชริดา พิชัย
วันที่ทดสอบ 05/04/2567
วันที่ออกรายงาน 13/05/2567

(นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

